




**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ОРГАНОВ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ,
ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ И
СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
«АБСОЛЮТ»**

Зарегистрирована в Едином реестре систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской
Федерации

№ РОСС RU.32094.04КСЖ0 от 30.05.2019

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ "ТестПрогресс"
(ИЛ «ТестПрогресс»)**

№ РОСС RU.32094.ИЛ.00012 действителен до 26.09.2026

Тел.: 89295044579, e-mail: ilpromtest@mail.ru

140700, Московская область, город Шатура, Транспортный проезд, д.6, строение 8А

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ ТП09-104 от 12.09.2025**

Место проведения испытаний:	Испытательная лаборатория «ТестПрогресс»
Заявитель:	Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛИМЕР ПОВОЛЖЬЕ» Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 422370, РТ, Тетюшский район, г. Тетюши, ул. 200 лет Тетюшам, д.14, помещение1
Наименование продукции:	Трубы полимерные гладкие с двухслойной стенкой «ЭНЕРДЖИ».
Изготовитель:	Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛИМЕР ПОВОЛЖЬЕ» Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 422370, РТ, Тетюшский район, г. Тетюши, ул. 200 лет Тетюшам, д.14, помещение1
Технический регламент:	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 «Трубные системы для прокладки кабелей. Часть 24. Трубные системы для прокладки в земле»
Испытано согласно требованиям:	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 «Трубные системы для прокладки кабелей. Часть 24. Трубные системы для прокладки в земле»
Дата получения образца	29.08.2025

Результаты испытаний

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Результат испытаний
1	2	3
Механические характеристики	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	Соответствует требованию
Сопротивление сжатию	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	Соответствует требованию
Сопротивление удару	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	Соответствует требованию
Сопротивление изгибу	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	Соответствует требованию
Маркировка и документация	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	Соответствует требованию
Размеры	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	Соответствует требованию
Электрические характеристики	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	Соответствует требованию
Пожаробезопасность	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	Соответствует требованию
Внешние воздействия	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	Соответствует требованию
Электромагнитная совместимость	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	Соответствует требованию

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проверенные образцы изделий соответствуют ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 «Трубные системы для прокладки кабелей. Часть 24. Трубные системы для прокладки в земле», в части проверенных показателей.

Испытатель

Руководитель ИЛ

Т.Л. Куркина

А.А. Соловьев

